



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОКУРАТУРА
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
г. Астрахани

ул. Б. Хмельницкого, 35, к. 1, г. Астрахань, 414045

09.06.2023 № 27-2023

Директору ГБОУ АО «Школа-
Интернат им. С.И. Здоровцева»

Никитину А.И.

ул. Ахтубинская, д. 7, г. Астрахани

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства
об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации, об образовании, о
пожарной безопасности, о санитарно-
эпидемиологическом благополучии и
антитеррористической защищенности

Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации, об образовании, о пожарной безопасности в деятельности ГБОУ АО «Школа-Интернат им. С.И. Здоровцева» (далее - учреждение), по результатам которой выявлены нарушения.

В соответствии с ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» обязательным является обеспечение приоритета личного и социального благополучия ребенка.

В соответствии со ст.ст. 28, 34, 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации, соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Основными правами обучающихся являются - охрана жизни и здоровья.

Согласно статье 2 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные акты, а также законы и иные

нормативные акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Статьей 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» установлено, что техническое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой: установление в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности требований пожарной безопасности к продукции, процессам проектирования, производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации; правовое регулирование отношений в области применения и использования требований пожарной безопасности; правовое регулирование отношений в области оценки соответствия.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее - Правила).

По результатам обследования, проведенного 07.06.2023 в здании Учреждения по адресу: г. Астрахань, ул. Яблочкова/Ахтубинская, д. 7/6, установлено:

- в нарушение п. 4 Правил не представлен график проведения повторного противопожарного инструктажа с работниками Учреждения;

- в нарушение п. 12 Правил в Учреждении не обеспечено определение класса в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений на входных дверях с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (помещение электрощитовой на 1 этаже).

- вопреки требованиям п. 48 Правил направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

- в нарушение п. 26 Правил эвакуационные выходы из помещения библиотеки и в 10 м. от поста в адаптивной школе закрыты на ключ.

- вопреки требованиям п. 5.1.2 СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» помещение пожароопасной категории (электрощитовой) не отделено от коридора противопожарной перегородкой 1 типа.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 утверждены «Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее – Требования).

В нарушение п. 24 Требований сотрудники охраны не обеспечены портативными металлоискателями.

Вопреки пп. «и» пункта 24 Требований на территории учреждения находится личный автотранспорт работников без издания приказа о допуске данного транспорта на территорию учреждения.

В силу требований ст. ст. 11, 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг.

Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 утверждены Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20).

В нарушение требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 в помещениях пищеблока (горячий (варочный) цех, моечная столовой посуды) имеются следы течи на потолке.

В нарушение требований п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 отсутствует сигнальная маркировка инвентаря (ветоши для мытья полов) для уборки туалетного помещения пищеблока, туалетных помещений групп детского сада.

В нарушение требований п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 окно не засетчено (отсутствует москитная сетка) в буфетной, умывальной, туалетной комнатах группы № 1 детского сада; в буфетной, умывальной группы № 3; в буфетной, умывальной, игровой, спальней, раздевальной комнатах группы № 2, № 4, № 5.

Выявленные нарушения действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, требований в области пожарной и антитеррористической безопасности влекут нарушение прав несовершеннолетних детей.

Причинами и условиями выявленных нарушений явилось ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей ответственными должностными лицами ГБОУ АО «Школа-интернат им. С.И. Здоровцева», а именно заместителем по безопасности учреждения Ярыгиной А.Ю., заведующая хозяйством Лапаксина Л.В.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием работника прокуратуры района, принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, а именно обеспечить охранников портативными металлоискателями, издать приказ регламентирующий допуск личного автотранспорта работников учреждения, составить график противопожарного инструктажа, обеспечить исправное функционирование указателей со светоотражающей поверхностью, нанесение знаков на дверь электрощитовой, а также установку двери электрощитовой противопожарной перегородкой 1 типа, провести ремонт помещения пищеблока,

а также установку москитных сеток в помещениях групп № 1, № 3, № 4 и № 5 детского сада.


2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в выявленных нарушениях.

3. О времени и месте рассмотрения представления уведомить прокуратуру района в срок до 20.06.2023.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в установленный законом месячный срок.

Заместитель прокурора района

советник юстиции



Ю.В. Пимонова